



К-ИНЖЕНЕРИНГ

К-ИНЖЕНЕРИНГ

Телефон/факс: (812) 677-26-65; эл. почта info@k-eng.ru
Фактический адрес: 197341 Коломяжский пр., 33, литер А, помещение 407
Юридический и почтовый адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, дом 9, литер А
www.k-eng.ru

Февраль 2016г.



Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга



**ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ**
для технических средств противопожарной защиты по ГОСТ Р 53325-2009

ПРАЙС-ЛИСТ

Цена с НДС в руб.

| № | Модель | Описание | Упаковка, шт. | Рекомендованная розничная цена |
|----|--|---|---------------|--------------------------------|
| 1. | ИП212-66 «ПАРТНЕР» (ДИП-66) | Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камеры | 20 | 250 |
| 2. | ИП212-117 (ДИП-117) | Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камерыКомпенсация запыленияАвтоматическая самодиагностикаВнутреннее ограничение тока в режиме | 20 | 270 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|----|------------|
| | | <p>«ПОЖАР»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность | | |
| 3. | ИП212-147 (ДИП-147) | <p>Микропроцессорный дымовой извещатель</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровая фильтрация помех • автоматическая настройка чувствительности • 4-х проводная схема включения • 9-28В, 70 мкА, -30°С +55°С, Ф100х53 мм • индикация дежурного режима, ВУОС • удобство обслуживания дымовой камеры • Компенсация запыления • Автоматическая самодиагностика • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность | 20 | 290 |
| 4. | УМ-7-01 | <p>Устройство монтажное УМ-7-01 для крепления в подвесной потолок извещателей ИП212-66, ИП212-117, ИП212-105 и ИП212-147.</p> | - | 50 |